



San Juan de Pasto, 08 de Julio de 2020

Comunicado de prensa N° 68

CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.

COMUNICADO DE PRENSA

CEDENAR S.A. E.S.P. se permite informar a las comunidades de los municipios de Timbiquí y López de Micay en el Departamento del Cauca, que el día de ayer 07 de Julio del 2020 a las 13:32 horas, se presentó una falla en la línea de 34,5 kV que conduce la energía desde la subestación Guapi, situación que deja sin servicio de energía eléctrica a los municipios de Timbiquí y López de Micay.

El personal técnico de CEDENAR S.A. E.S.P. de la zona encontró la causa de la falla, originada en un conductor roto entre las torres E4 – E5, sector conocido como la Y. Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas el día de ayer no eran favorables, las maniobras de reparación se reiniciaron a primera hora de la mañana del día de hoy.

Agradecemos su atención y comprensión.

Atentamente,

JORGE CHINGUAL VARGAS
Gerente General

